

SHARP

UNITÉ MURALE BI-BLOC
SANS CONDUIT D'AIR

SÉRIE CU MULTIZONE



ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
AVEC DES PERFORMANCES INÉGALÉES

AE-X3M24CU
Multizone
Double & Triple



Réfrigérant R32 | Respectueux de la nature



WWW.SHARPHVAC.CA

* Plasmacluster est une marque déposée ou une
marque commerciale de SHARP Corporation.

MODÈLE			AY-XPC09CU	AY-XPC12CU	AY-XPC18CU / AY-XPC18CU-B
Capacité de climatisation		Btu/h	8 500	11 500	18 000
Capacité de chauffage		Btu/h	10 000	14 000	19 500
Débit d'air		Pi ³ /min	145 / 413	145 / 438	290 / 752
Niveau Sonore	Climatisation	dB(A)	22/41	23/42	28 / 45
Dimension	Hauteur	po	11 ³ / ₈	11 ³ / ₈	12 ⁷ / ₁₆
	Largeur	po	34 ³⁹ / ₆₄	34 ³⁹ / ₆₄	41 ²⁷ / ₆₄
	Profondeur	po	9 ¹ / ₆₄	9 ¹ / ₆₄	9 ⁵¹ / ₆₄

Numéro du modèle	Unité extérieure	
	Climatisation	(Btu/h)
	Min - Max	(Btu/h)
	Chauffage	(Btu/h)
	Min - Max	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -8,3 °C (17 °F)	(Btu/h) (COP)
	Chauffage maximum @ -15 °C (5 °F)	(Btu/h) (COP)
	Chauffage maximum @ -20 °C (-4 °F)	(Btu/h) (COP)
	Chauffage maximum @ -25 °C (-13 °F)	(Btu/h) (COP)
	Chauffage maximum @ -30 °C (-22 °F)	(Btu/h) (COP)
Efficacité	EER ²	
	SEER ²	
	HSPF ² (IV)	
Alimentation	V, Hz, Phase	
Taille max. des fusibles	(A)	
Niveau sonore (dB) Climatisation		
Niveau sonore (dB) Chauffage		
Plage de fonctionnement de la température extérieure	Climatisation	
	Chauffage	
Diamètre des tuyaux	Liq x Gaz	(po.)
Fluide frigorigène		
Longueur max. des tuyaux	(pi. (m))	
Différence max. de hauteur	(pi. (m))	
Dimensions (Lar. x H. x Profondeur.)	(po.)	
Poids total	(lb. (kg))	

AE-X3M24CU (AHRI: 217512785 / ENERGY STAR: 4,439,340)	
	24 000
	5 500 - 27 000
	26 000
	8 800 - 30 000
	25 000 (2.52)
	21 200 (2.3)
	18 600 (2.2)
	15 700 (1.93)
	13 000 (1.72)
	14
	24
	11.5
	208-230/60/1
	25
	52
	53
	14 à 115°F (-10 à 46°C)
	-17 à 75°F (-27 à 24°C)
	A, B, C: 1/4 x 3/8
	R32
	230 (70)
	33 (10)
	33 ¹⁵ / ₃₂ x 27 ¹⁵ / ₁₆ x 13
	115 (52)




Wi-Fi intégré de SHARP sur toutes vos unités pour plus de contrôle et de confort.



EFFET COANDA JUSQU'À 50 PIEDS
N'AYEZ PLUS JAMAIS D'AIR DIRECTEMENT SUR VOUS





Le système « HOT GAS PIPE » de SHARP assure que tous les trous de condensation soient libres sans affecter le rendement énergétique.

« HOT GAS PIPE »
Unique à SHARP



SHARP

*1 - Les virus sont mis en suspension dans une boîte de 1 m³, et le pourcentage des virus éliminés est mesuré après dix minutes. La concentration de microbes en suspension dans une pièce de 40 m³ est mesurée après 38 minutes d'utilisation du système de purification d'air Plasmacluster. Les résultats des essais peuvent varier des résultats obtenus dans des conditions et pièces réelles. *2 - L'efficacité de la purification de l'air dépend des conditions environnementales (température, taux d'humidité et débit d'air), du temps d'utilisation ainsi que du mode de fonctionnement. *3 - Comparé aux ions non entourés de molécules d'eau lors de tests effectués par SHARP.

AE-X3M24CU		
2 ou 3 UNITÉS INTÉRIEURES AE-X3M24CU	*Combinaison des unités intérieures	
	DOUBLE	TRIPLE
	9 / 9	9 / 9 / 9
	9 / 12	9 / 9 / 12
	9 / 18	9 / 12 / 12
	12 / 12	12 / 12 / 12
	12 / 18	-
	18 / 18	-

 **Plasmacluster Ions**
Système de purification de l'air unique à SHARP



DÉTAILLANT AUTORISÉ